warm

koud

VLOERVERWARMING
SERVICE NEDERLAND

Onderhoud - Inregelen - Reinigen/Ontstoppen - Vervangen - Klimaatregeling

Certificaat reinigen vloerverwarming

Foto voor de werkzaamheden



Foto na de werkzaamheden



Naam	***Wilfred de Regt***
Adres	***Timmerwerf 93***
Postcode-Plaats	***1969 NJ HEEMSKERK***

1.	*Wateranalyse ter plekke van het water van een centraleverwarmingssysteem.*	**Ja**	
	Testen op de belangrijkste parameters die de waterkwaliteit beïnvloeden.	**PH waarde**	**5,8**
2.	*Het spoelen van uw vloerverwarming.*	**Ja**	
	Doorstroming voor de werkzaamheden.	**per/min**	**3**
	Doorstroming na de werkzaamheden.	**per/min**	**10**
3.	*Controle of de vloerverwarming goed werkt met behulp van een warmtecamera.*	**Ja**	
4.	*Het vervangen en inregelen van de vloerverwarming verdeler.*	**Ja**	
5.	*Protectie voor de nieuwe of schone installatie met Fernox producten.*	**Ja**	
6.	*Magneet/vuilfilter geplaatst.*	**Ja**	
7.	*Garantie dat de vloerverwarmingslangen niet meer vervuilen.*	**10 Jaar**	

Getekend: 12 November 2018
Door W.A. de Regt



FERNOX
MAKES WATER WORK

Timmerwerf 93 ■ 1969 NJ HEEMSKERK ■ TEL: 0251-248135 ■ Mob: 06-13006470
E-mail: info@rekon-bv.nl ■ Website: www.rekon-bv.nl ■ NL02RABO010.73.89.495 ■ K.v.K. 34159493